

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项 目 名 称_____河北沧州中捷通用机场项目_____

项 目 编 号_____

建 设 地 点_____沧州渤海新区中捷产业园区_____

验 收 单 位_____沧州中捷机场管理有限公司_____



2019年5月16日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	河北沧州中捷通用机场项目	行业类别	民航
主管部门 (或主要投资方)	沧州中捷机场管理有限公司	项目性质	新建
水土保持方案批复机关、文号及时间	河北省水利厅，冀水保〔2015〕199号，2015年8月7日		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	无		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	河北省民航发展建设办公室，冀民航办[2016]5号，2016年4月27日。		
项目建设起止时间	2016年7月——2018年1月		
水土保持方案编制单位	廊坊市交通勘察设计院		
水土保持初步设计单位	中国民航机场建设集团公司		
水土保持监测单位	沧州市南运水文服务有限公司		
水土保持施工单位	黑龙江民航建筑安装工程有限公司		
水土保持监理单位	北京颐和工程监理有限责任公司		
水土保持设施验收 报告编制单位	沧州市南运水文服务有限公司		

二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保[2017]365号），沧州中捷通机场管理有限公司于2019年05月16日在沧州渤海新区中捷产业园区主持召开了河北沧州中捷通用机场项目水土保持设施验收会。参加会议的有水土保持方案编制单位廊坊市交通勘察设计院，初步设计单位中国民航机场建设集团公司，水土保持监测单位沧州市南运水文服务有限公司，水土保持施工单位黑龙江民航建筑安装工程有限公司，监理单位北京颐和工程监理有限责任公司，水土保持设施验收报告编制单位沧州市南运水文服务有限公司等单位代表，会议成立了验收组（名单附后）。

与会代表实地查看了工程现场，查阅了技术资料，听取了水土保持方案编制单位、水土保持监理单位、水土保持监测单位、初步设计单位、施工单位和水土保持设施验收报告编制单位的汇报，形成验收意见如下：

（一）项目概况

河北沧州中捷通用机场项目位于沧州渤海新区中捷产业园区，工程建设内容包括新建一条1200米×26米跑道及滑行道系统；新建1600平米含航站楼、办公用房及航管塔台的综合用房。工程总工期19个月，2016年7月正式开工，2018年1月完工。工程概算总投资10085万元。

（二）水土保持方案批复情况

2015年8月7日，河北省水利厅以冀水保〔2015〕199号文对本工程水保方案进行了批复。批复的水土流失防治责任范围为38.09公顷。经核定，实际发生的水土流失防治责任范围为35.28公顷。

（三）水土保持初步设计和施工图设计情况

2016年4月，河北省民航发展建设办公室以冀民航办[2016]5号下达《关于河北沧州中捷通用机场工程初步设计及概算的批复》。

（四）水土保持监测情况

水土保持监测时段为2017年4月～2018年4月，共布设12个监测点，采用调查监测和遥感监测相结合的方法，形成监测总结报告。监测报告认为，

项目建设中水土保持措施总体布局合理，防护效果明显，各项水土流失防治指标均达到水土保持方案设计的目标值，扰动土地整治率达到98.04%，水土流失总治理度达到97.50%，土壤流失控制比大于1.0，拦渣率达到95%以上，林草植被恢复率达到97.65%，林草覆盖率达到76.38%，有效的控制了水土流失，保障了主体工程的顺利施工与安全运营。

（五）验收报告编制情况及主要结论

验收报告编制以建设单位、施工单位、设计单位、水保监理、水保监测等单位资料为基础，通过现场查勘和遥感影像资料，复核相关资料后，形成验收报告书。验收报告认为，建设单位完成了水土保持方案要求的水土流失防治任务，水土保持措施布局总体合理，工程质量达到了设计要求，各项水土流失防治指标达到了方案确定的目标值，满足国家水土保持法律法规及技术标准规定的水土保持设施验收条件。

（六）验收结论

验收组认为：建设单位在工程建设过程中实施了水土保持方案中确定的各项防治措施，建成的水土保持设施质量合格，水土流失防治指标达到了方案确定的目标值，满足开发建设项目水土流失防治二级标准。工程建设期间，建设单位优化了工程设计和施工组织，开展了水土保持监理、监测工作，较好地控制了工程建设中的水土流失，已建水土保持设施管理维护责任落实，符合水土保持设施竣工验收的条件，同意该工程水土保持设施通过竣工验收。

（七）后续管护要求

应定期清理建设区排水系统，确保设施的正常运行，植被工程应加强管护。

三、验收组成员签字表

分工	姓名	单 位	职务/职称	签 字	备注
组长	李 军	沧州中捷机场管理有限公司	总经理	李军	建设单位
成 员	张书智	沧州市南运水务服务有限公司	经理	张书智	验收报告 编制单位
	张书智	沧州市南运水务服务有限公司	经理	张书智	监测单位
	郭保军	北京颐和工程监理有限责任 公司	总监	郭保军	监理单位
	马 跃	廊坊市交通勘察设计院	工程师	马跃	水保方案 编制单位
	李 鹏	中国民航机场建设集团公司	经理	李鹏	设计单位
	范洪鑫	黑龙江民航建筑安装工程 有限公司	经理	范洪鑫	施工单位
	王廷树	沧州中捷机场管理有限公司	副总经理	王廷树	建设单位
	李炳凯	沧州中捷机场管理有限公司	部门经理	李炳凯	建设单位